

ZZHY/APJL054

网络信息公开表

存档编号	LSAP0420190927115		
项目名称	凌源市五家子兴雨加油站改建项目安全设施竣工验收安全评价报告		
项目类别	危化		
项目地点	凌源		
项目所属业务范围	化工		
评审单位	辽宁省专家		
项目简介	凌源市五家子兴雨加油站改造内容包括将油罐改为双层罐，管道改为双层管道，新建汽油加油机、柴油加油机，站房、罩棚利旧。改造后的加油站将设 20m ³ 汽油 SF 型双层储罐 2 座，30m ³ 柴油 SF 型双层储罐 2 座，2 台自吸加油机，其中 1 台双枪汽油加油机，1 台双枪柴油加油机。柴油罐容积折半计算后油罐总容积为 70m ³ ，该站改建完成后为三级加油站。		
安全评价项目组长	李守国		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	刘宝海	—	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	李万存、李国夫		
评价报告审核人	代瑞锋		
参与评价的安全评价 师	姓 名	专 业	安全评价人员资格证书编号
	李守国	安全	1200000000200105
	李万存	土木	1200000000301532
	鹿传琛	机械	1100000000302276
	李国夫	电气	1100000000301189
	成东	给排水	0800000000303852
参与评价的注册安全 工程师	李万存、李国夫		
项目技术专家	/		

现场勘查人员	李守国、李国夫
现场勘查时间	2019. 8. 29
现场勘查主要任务	收集报告编制资料
现场勘查照片	
评价报告提交时间	2019. 9. 15