

网络信息公开表

存档编号	LSAP0420190927109		
项目名称	凌源市河坎子乡顺达加油站改建项目安全设施竣工验收评价		
项目类别	安全验收评价		
项目地点	凌源市河坎子乡河坎子村		
项目所属业务范围	化学原料、化学品及医药制造业		
评审单位	凌源市河坎子乡顺达加油站		
项目简介	凌源市河坎子乡顺达加油站改建项目改造内容包括将油罐改为SF型双层罐，管道改为双层管道，加油机、罩棚、站房均利旧。该站还将增设卸油油气回收及加油油气回收系统，储罐设置高液位报警装置，同时设置防渗漏检测装置。改建后加油站共设4座卧式埋地SF型双层储油罐。其中汽油储罐2座，容积均为30m ³ ，总容积60m ³ ；柴油储罐2座，容积均为30m ³ ，总容积60m ³ 。		
安全评价项目组长	李守国		
项目技术负责人	姓名	专业	
	刘宝海	—	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	李万存、李国夫		
评价报告审核人	代瑞锋		
参与评价的安全评价师	姓名	专业	安全评价人员资格证书编号
	李守国	安全	1200000000200105
	李万存	土木	1200000000301532
	鹿传琛	机械	1100000000302276
	李国夫	电气	1100000000301189
	成东	给排水	0800000000303852
参与评价的注册安全工程师	邵丹		
项目技术专家	/		
现场勘查人员	李守国 李万存		
现场勘查时间	2019.8.28		

现场勘查主要任务

勘查项目周边环境、加油站设备设施情况等

现场勘查照片



评价报告提交时间

2019. 9. 15