


ZZHY/APJL054

网络信息公开表

存档编号	ZZHY-AP-20200427-077-00		
项目名称	桓仁满族自治县四河加油站改建项目安全设施竣工验收安全评价报告		
项目类别	危化		
项目地点	桓仁		
项目所属业务范围	化工		
评审单位	桓仁满族自治县四河加油站		
项目简介	该站原有油品储罐 4 座，其中汽油储罐 2 座，包括 15m ³ 的储罐 1 座，25m ³ 的储罐 1 座，总容积为 40m ³ ；2 座柴油储罐，包括 7m ³ 的储罐 1 座，12m ³ 的储罐 1 座，总容积为 19m ³ 。6 台加油机，其中汽油加油机 3 台，柴油加油机 3 台。改造内容包括拆除原有罐区，新建罐区，新建 4 座 SF 型双层罐，新购置加油机，翻新罩棚，站房利旧。该站还将增设卸油油气回收及加油油气回收系统，储罐设置高液位报警装置，同时设置防渗漏检测装置，紧急切断装置等。		
安全评价项目组长	李守国		
项目技术负责人	姓 名	专 业	
	刘宝海	-	
项目过程控制负责人	王爽		
评价报告编制人	李万存、李国夫		
评价报告审核人	代瑞锋		
参与评价的安全评价 师	姓 名	专 业	安全评价人员资格证书编号
	李守国	安全	1200000000200105
	李万存	土木	1200000000301532
	鹿传琛	机械	1100000000302276
	李国夫	电气	1100000000301189
	成东	给排水	0800000000303852
参与评价的注册安全 工程师	李万存、李国夫、刘宝海		
现场勘查人员	李万存、李守国		

现场勘查时间	2020. 5. 6
现场勘查主要任务	周边情况、设备设施安全防护装置、安全管理，验收附件材料
现场勘查照片	 <p>The first photograph shows a concrete safety enclosure for a gas cylinder, equipped with fire extinguishers and surrounded by orange traffic cones. A banner on the wall reads '隐患险于明火, 防范胜于救灾, 责任重于泰山'. The second photograph shows three people standing under the 'SINOPEC 四河石油' canopy. The third photograph shows a wider view of the gas station canopy and pumps.</p>
评价报告提交时间	2020. 5. 25

